珠海供水管网和末梢水水质公告
2024 年 7 月
水质指标浑浊度游离氯
菌落
总数
总大肠
菌群
检验项目
合格率
合格率
评价
单位 NTU mg/L CFU/mL CFU/100mL %
GB5749-2022 标准限值
≤1 管网和末
梢水≥0.05 ≤100 不应检出 ≥95 管
网
水
监
测
结
果
平
均
值
香洲
供水分公司
0.33 0.35 7.2 未检出 100 达标
高新
供水分公司
0.34 0.45 2.2 未检出 100 达标